

LEGENDA ELEKTRICKÝCH PREDMETOV:

	—	SPINAC ZAP., ABB,3558/A01–07340, ALPHA NEA,250V,10A
	—	ZASUVKA ZAP., ABB,2017,.../1–2x/, 250V,10/16A
	—	ROZVÁDZAČ OBJEKTU – 2.N.P.
	—	NOVÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU – 3.N.P.
	—	KRABICA ROZVODNA, KP 68/2, KAYSER, ...
	—	REPRODUKTOR – ŠKOLSKÝ ROZHLAS

SVIETIDLÁ: VLASTNÝ VÝBER, ALT. BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V INTERIÉRI

	ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY:
A	ŽIAROVKOVÉ, OBYC. KŽ11W, IP20
D	ŽIARIVKOVÉ, STROPNÉ, resp. ZAP., 2x36W, IP20
E	ŽIARIVKOVÉ, STROPNÉ, resp. ZAP., 4x18W, IP20
NO	SVIETIDLO NÚDZOVÉ, resp. ORIENTAČNÉ, 1x8W, IP20, 60min.

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN ,str.50Hz, 400/230V, TN-C
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PE+N ,str.50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:
— SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
— DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
—

POZNÁMKY:

SILNOPRUDOVÉ ROZVODY SU NAVRHNUTE KABLAMI TYPU CXKE–V, VEDENÝMI POD OMIETKAMI, RESP. V PRIEČKACH, NAD PODHLADMI, V PODLAHÁCH /FXP/,...

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY: CYH 2x4 – ROZHLAS
VCCKKY... – TV/SAT – REZERVA
FTP CAT 5 – PC – REZERVA

V MIESTACH S NEBEZPECIM MECHANICKEHO POSKODENIA BUDU KABLE CHRANENE V RURKACH FXP.

VSETKY EL. PREDMETY NA HORLAVOM PODKLADE UPEVNIT CEZ NEHORLAVÉ PODLOZKY, RESP. ZABEZPECIT POZADOVANU VZDIALENOST OD NICH / V ZMYSLE STN/.

OSTATNE RIESI TECHNICKA SPRAVA.